



LEGENDA

-  svetilka št.: 3 v JR izvodu št.: 1
 JR svetilka CX 100 comfort (ravno steklo) – R – K (sijalka NAVT 150 W)
 ↓
 pozitivna logika
-  svetilka št.: 6 v JR izvodu št.: 2
 JR svetilka CX 200 comfort (ravno steklo) – K (sijalka HQI 250 W)

----- PP00 – A, 4x 16 mm²+2,5 mm², 1 kV; $\sum L = 700 m$

- Za višine posameznega kandelabraa glej risbe št.: 6, 7 in 8
- Priključitev posamezne JR svetilke, mora zadostiti pogoju, da so sorazmerno priključene na faze L1L2L3
- Za priključitev posamezne JR svetilke → glej tudi risbe št.: 10, 11 in 17
- PEN vodnik, je galvansko povezan s posameznim JR kandelabrom in dodatno ozemljen s poc. valjancem, ki poteka po celi trasi izkopa

Tehnično svetovanje in projektiranje
MARIO RUČNA s.p.
 Pahorjeva 28, 6000 Koper

Investitor:	Mestna občina Koper Verdijeva 10 Koper		
Objekt:	Rekonstrukcija Slemenske ceste (Hrvatini)		
Vrsta načrta:	Električne instalacije in oprema		
Risba:	JRO – ENOPOLNA shematsko (JR Priž. 1)		
Odg. projektant:	Mario Ručna el. ing.		
Ident. štev.:	IZS E – 0131		
Odg. vodja projekta:	Arno Rupnik u.d.i.g.		
Ident. štev.:	IZS G – 0124		
Štev. načrta:	Merilo:	Datum:	Št. risbe:
20-- 09	1: /	nov., 2009	16