



### LEGENDA

- svetilka št.: 3 v JR izvodu št.: 1
- 3/1  
☀  
JR svetilka CX 100 comfort (ravno steklo) – R – K (sijalka NAVT 150 W)
- ↓  
pozitivna logika
- svetilka št.: 5 v JR izvodu št.: 2
- 5/2  
☀  
JR svetilka CX 200 comfort (ravno steklo) – K (sijalka HQI 250 W)
- PP00 – A, 4x 16 mm<sup>2</sup>+2,5 mm<sup>2</sup>, 1 kV;  $\sum L = 780 m$

- Za višine posameznega kandelabraa glej risbe št.: 6, 7 in 8
- Priključitev posamezne JR svetilke, mora zadostiti pogoju, da so sorazmerno priključene na faze L1L2L3
- PEN vodnik, je galvansko povezan s posameznim JR kandelabrom in dodatno ozemljen s poc. valjancem, ki poteka po celi trasi izkopa

Tehnično svetovanje in projektiranje  
MARIO RUČNA s.p.  
Pahorjeva 28, 6000 Koper

Investitor:	Mestna občina Koper Verdijeva 10 Koper		
Objekt:	Rekonstrukcija Siemenske ceste (Hrvatini)		
Vrsta načrta:	Električne instalacije in oprema		
Risba:	JRO – ENOPOLNA shematsko (JR Priž. 2)		
Odg. projektant:	Mario Ručna el. ing.		
Ident. štev.:	IZS E – 0131		
Odg. vodja projekta:	Arno Rupnik u.d.i.g.		
Ident. štev.:	IZS G - 0124		
Štev. načrta:	Merilo:	Datum:	Št. risbe:
20– 09	1: /	nov., 2009	16a