


MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
ŽUPAN – IL SINDACO



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kohezijski sklad



Številka: 371-4/2014

Številka javnega naročila: JN-G-4/2014

Datum: 5.2.2014

SPREMEMBA IN DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
OBJAVLJENE NA PORTALU JN RS ŠT. 729/2014 Z DNE 20. 1. 2014 ZA

Ureditev parkirišča ob priključnem kraku Smedela v Kopru

oddaja javnega naročila po odprtem postopku – gradnja

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete: «Cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa»



Verdijeva ulica – Via Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 100 Fax +386 05 664 62 92



SPREMEMBA IN DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1.

Naročnik podaja naslednja pojasnila oz. odgovore na vprašanja podana preko portala javnih naročil:

1.1. Pri gradbenih delih post. 1. Prestavitev obstoječe ograje po enakem sistemu vgradnje (110 m)

- *za kakšno ograjo gre?? Je to ograja, ki je narisana pri detajlu drsnih vrat, ki je priložen v dokumentaciji?*
- *prestavitev pomeni demontažo in ponovno montažo?*
- *kakšen je teren, kjer se ograja prestavlja?*

Odgovori:

- Ograja je žična, pletena ter taka kot je prikazana pri detajlu drsnih vrat.
- Prestavitev ograje pomeni demontažo in odstranitev obstoječe ograje skupaj z vsemi pripadajočimi elementi in temelji ter ponovna postavitve ograje vključno s temelji, nosilnimi stebriči in montažo žičnega pletiva, vključno z vsem potrebnim materialom ter pripadajočimi deli.
- Teren, kjer se ograja prestavlja je ravninski in lahko dostopen. Zemljinja II. kategorije.

1.2. Dobava in postavitve dvokrilnih kovinskih vrat s polnilom iz cinkanega pletiva, z razponom 7 m.

V popisu je postavka povsem drugačna, kot je priložen detajl, ki prikazuje DRSNA enokrilna vrata, z razponom 7.40 m !!!

Kakšna vrata naj torej upoštevamo pri ponudbi??? Ali so vrata avtomatizirana??

Odgovori:

Upoštevati je potrebno vrata kot so prikazana v detajlu, in sicer enokrilna drsna vrata. Vrata niso avtomatizirana!

1.3. Dobava in postavitve kovinskih stopnic s pripadajočo zaščitno ograjo v enaki obliki in izvedbi kot že obstoječe.

V dokumentaciji je res priložena slika kovinskih stopnic, vendar kakšne so dimenzije novih stopnic, ki naj bi jih dobavi in postavili !??!

Povsem enake tistim na sliki?

Odgovori:

Stopnice bodo enake tistim na sliki, ker se le te nahajajo na isti lokaciji le, da so na drugi strani mostu. Prilagamo skico. Delavniški načrt si mora narediti izvajalec sam.



2. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do **18. 2. 2014** do vključno 9. ure. Javno odpiranje ponudb bo **18. 2. 2014** ob 11. uri.

Veljavnost ponudb in veljavnost zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe se ne spreminja. Naročnik bo veljavnost vseh listin in dokumentov presojal glede na prvotni rok za oddajo ponudb, tako da ponudnikom ni potrebno dajati ali spreminjati nobenih listin, ki so vezane na datume.

Župan
Boris Popovič, l.r.

Priloga: skica stopnic

Mestna občina Koper