

Tehnično poročilo – el. instalacije

Predvidena je gradnja novega nogometnega igrišča v Športnem parku Bonifika.

Predvidena je postavitev 4 stebrov z reflektorji razsvetljave igrišča, ki se bodo napajali iz pripadajočih el. razd. omar napajanih iz obstoječe el. razdelilne omare PS-PRMO.

Zaradi lege igrišča se ustreznno spremenijo pozicije obstoječih stebričkov javne razsvetljave in potek kabelske kanalizacije za napajanje le-teh. Zaradi posegov je potrebno odstraniti obstoječo el. razd. omaro R-OBST, ki ni v uporabi. Prestaviti je potrebno tudi obstoječo elektro razdelilno omaro RV/RG za cca. in nekatere obstoječe stebričke javne razsvetljave, ki se jih premesti na novo predviden del pešpoti. Novo predvidena JR se bo napajala s kabli, ki bodo potekali v ceveh po trasi novo predvidene kabelske kanalizacije.

Svetlobni stebrički JR na predvidenih poteh se bodo napajali z el. energijo iz obstoječe prestavljene el. razdelilne omare RV/RG, kot je prikazano v grafičnem delu.