



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO



Številka: 371-556/2019

Številka javnega naročila: JN-G-15/2019

Datum: 15. 10. 2019

SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil RS, dne 8. 10. 2019, pod številko JN006995/2019-B01:

1. Naročnik celoten popis del spremeni, v naslednjih točkah: vsebina glav, zaporedne številke postavk, zaporedne številke sklopov v skupni rekapitulaciji, oštevilčenje poglavij popisa del (v naslovih), količine pri postavkah za oblaganje z masivno oblogo zidov, označitev zavihkov, dodane formule, dodane vrstice (enota, količina, cena/enota, cena).
2. Naročnik iz popisa del črta naslednje postavke iz poglavja I PREDDELA iz:
 - Popisa 3a - kolesarska in pločnik:
 - **37. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji.**
 - **38. Organizacija gradbišča - postavitve začasnih objektov**
 - **39. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov**
 - Popisa 4a – cesta:
 - **31. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji.**
 - **32. Organizacija gradbišča - postavitve začasnih objektov**
 - **33. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov**
 - Popisa 6a - krožišče:
 - **31. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji.**
 - **32. Organizacija gradbišča - postavitve začasnih objektov**
 - **33. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov**

3. Naročnik spreminja naslednje postavke iz:
- Popisa 3a - kolesarska in pločnik,
 - poglavje III. Voziščne konstrukcije tako, da se na novo glasi:
 - 4. Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3, v debelini 8 cm, (lokalna cesta).**
 - poglavje V. Gradbeno obrtniška dela tako, da se na novo glasi:
 - 10. Oblaganje zidov z obdelanim kamnom iz peščenjaka vezanim s cementno malto v debelini 11-15 cm.**
Masivna obloga debeline 10-12 cm, pravokotne oblike, višina 10-20 cm, dolžina 20-30 cm.
Debelina cementne malte med oblogo in zidom 3-5 cm.
Širina fug med kamni 1-2 cm, globina fug 2-3 cm.
Vključno s predhodnim cementnim pobrizgom.
m2 263
 - 18. Dobava in montaža dvodmodulne avtobusne čakalnice dimenzije 4500 x 1800 mm, inox konstrukcija iz cevi fi 50mm, inox strešna konstrukcija iz pravokotnih cevi, hrbtna zaščita, bočna in polovična sprednja zaščita iz kaljenega stekla, klop, UV obstojna kritina, napisi oz. oznake, na predhodno izvedeno talno ploščo s pasovnimi temelji in z vgrajenimi pripadajočimi sidri. (kot npr. TARA-G d.o.o.)**
 - Popisa 4a – cesta,
 - poglavje III. Voziščne konstrukcije tako, da se na novo glasi:
 - 4. Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3, v debelini 8 cm, (lokalna cesta).**
 - poglavje V. Gradbeno obrtniška dela tako, da se na novo glasijo:
 - 10. Oblaganje zidov z obdelanim kamnom iz peščenjaka vezanim s cementno malto v debelini 11-15 cm.**
Masivna obloga debeline 10-12 cm, pravokotne oblike, višina 10-20 cm, dolžina 20-30 cm.
Debelina cementne malte med oblogo in zidom 3-5 cm.
Širina fug med kamni 1-2 cm, globina fug 2-3 cm.
Vključno s predhodnim cementnim pobrizgom.
m2 165
 - 16. Izdelava varovalne ograje na kroni opornega zidu iz betonskih stebrov prereza 40x40 cm, višine 1,0 m ter dvojnih horizontalnih preč iz jeklene cevi premera 60 mm, stebri na osnem razmaku 2,6 m.**
 - Popisa 6a - krožišče:
 - poglavje III. Voziščne konstrukcije tako, da se na novo glasi:
 - 4. Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3, v debelini 8 cm, (lokalna cesta).**
 - poglavje V. Gradbeno obrtniška dela tako, da se na novo glasijo:
 - 10. Oblaganje zidov z obdelanim kamnom iz peščenjaka vezanim s cementno malto v debelini 11-15 cm.**
Masivna obloga debeline 10-12 cm, pravokotne oblike, višina 10-20 cm, dolžina 20-30 cm.

Debelina cementne malte med oblogo in zidom 3-5 cm.
Širina fug med kamni 1-2 cm, globina fug 2-3 cm.
Vključno s predhodnim cementnim pobrizgom.
m2 158

4. Naročnik dodaja nov popis del in sicer 7a Podaljšanje meteornega kanala M2D.
5. Naročnik spreminja drugi odstavek v poglavju 2.15 Ostalo, pod naslovom Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku tako, da se na novo glasi:
V primeru preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev si naročnik pridržuje pravico ne oddaje 2. etape: km 3,290 - km 3,410 - krožišče - 2. faza. In 1D etape – Podaljšanje meteornega kanala M2D.
6. Naročnik spreminja pogoj v poglavju Ekonomski in finančni položaj pod številko 3.1.21., ki se nanaša na boniteto ponudnika in sicer, tako da se glasi:
Ponudnik mora izpolnjevati bonitetno oceno najmanj SB7 ali boljšo, določeno z modelom S.BON AJPES ali enakovrednim modelom. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik in vsi partnerji v skupni ponudbi.
Dokazilo: S.BON obrazec o osnovni bonitetni informaciji ponudnika (S.BON1) izdan s strani AJPES-a. Obrazec **ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.**

Zaradi spremenjenega in dopoljenega popisa del naročnik na spletni strani <https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-za-obnovo-slemenske-ceste-v-hrvatinih-in-izgradnja-kolesarske-in-pes-poti/> prilaga nov, popravljen popis del v celoti, katerega morajo ponudniki upoštevati in priložiti dokumentaciji.

ŽUPAN
Aleš Bržan

Dostaviti:

- Objava na portalu javnih naročil RS.