



09292020071300072

ISAN 12 D.O.O.

15. MAJA 15

Številka: 17610203-00161202007090006

Vaš znak: 72/17

Datum: 13.7.2020

6104 KOPER

Vlagatelj: ISAN 12 D.O.O., 15. MAJA 15, 6104 KOPER
Investitor: MESTNA OBČINA KOPER, VERDIJEVA 10, 6000 KOPER/CAPODISTRIA
Objekt: KOLESARSKA STEZA OB DOLINSKI CESTI
Lokacija objekta: KOPER, Občina: KOPER
KO: SEMEDELA (KOPER) Parc. št.: 1834/6

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

MNENJE št.: 85990 - KP/267-AG **za KOLESARSKO STEZO OB DOLINSKI CESTI**

Na območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene. V primeru posnetja materiala nad traso TK kabske kanalizacione več kot 40 cm, je potrebno izdelati Projekt za zaščito in prestavitev TK omrežja. V projektu evidentirati vzporedne poteke ter križanja TK vodov z ostalimi komunalnimi vodi in izdelati projekt v skladu z veljavnimi predpisi. Pred pričetkom del je potrebno TK vode na terenu zakoličiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Ob morebitni prestavitvi trase obstoječe kabske kanalizacione je potrebno zagotoviti služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. kot tudi za novi del poteka trase. Zaščitni pogoji za TK vode se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obetoniranje, prestavitev kablov in podobno). V primeru spremembe nivoja terena, se predvidi prilagoditev pokrovov in vhodnih odprtih kabskih jaškov, tako da bodo vratovi kabskih jaškov prilagojeni karakteristikam TK kablov na nov nivo. Vsi vhodi v kabske jaške morajo biti izven vozišča. Vsi stroški izdelave projekta za zaščito in prestavitev, kot tudi zaščita in prestavitev TK omrežja bremenijo investitorja. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Vsa dela v varovalnem območju TK vodov se bodo izvajala pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Matija Beber, tel.: 05 721 5230

Postopek vodil:
Andrej Gržentić



Žig: Vodja TKO zahodna
Slovenija:
Milan Saksida



TelekomSlovenije
d.d.



V vednost: naslov, arhiv