



Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ulica 15. maja 13, p.p. 154
tel.: 05 66 86 000, fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, <http://www.rvk.si>

Št.: SO-20/419
Koper, 21.7.2020

Rižanski vodovod Koper, na podlagi 6. člena Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o. - s.r.l. (Uradne objave št. 24/98 in Uradni list št. 41/10) in 12. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave št. 33/02), ter skladno z vlogo prejeto 9.7.2020 izdaja

Investitorju: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
ki ga zastopa ISAN 12 d.o.o., Ulica 15. maja 15, 6104 Koper,

MNENJE

za ureditev kolesarske steze in pločnika na Dolinski cesti

Na osnovi predložene projektne dokumentacije PZI št. PZI 72/17 »Izgradnja kolesarske steze ob Dolinski cesti v Kopru«, ki jo je junija 2020 izdelal ISAN 12 d.o.o., Koper, je zastopnik investitorja zaprosil za izdajo mnenja.

Območje gradnje se nahaja v Semedeli. Projektna dokumentacija obravnava gradnjo kolesarske steze, pločnika, podpornega zidu, javne razsvetljave in meteorne kanalizacije.

Poseg je predviden na parcelah 1836/54, 1836/53, 1833/5, 1833/4, 1834/6, 1836/65, 1836/57, 1834/8, 6507/3, 1835/4, 4590/2, 1982/4, 1835/4 in 1836/67 vse k.o. Semedela.

Na območju gradnje poteka obstoječe javno vodovodno omrežje in sicer vodovod NL 200 mm in priključni vod NL 80 mm s pripadajočim jaškom.

Rižanski vodovod Koper, na osnovi 31. člena Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 61/2017), za predmetni poseg izdaja pozitivno mnenje s spodaj navedenimi pogoji.

Pogoji za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta (Tehnični pravilnik Rižanskega vodovoda Koper, Ur. list RS, št. 16/2013; Odlok o oskrbi s pitno vodo, Ur. objave PN št. 33/2002)

I. Gradnja kolesarske steze, pločnika in podpornega zidu

1. Gradnja posega v varovalni pas javnega vodovodnega sistema.
2. Gradnja ne sme posegati na obstoječi vodovod in posegi v globino v varovalnem pasu vodovoda morajo biti minimalni.
3. **Vse izkope v varovalnem pasu vodovoda zaradi gradnje zidu je potrebno izvesti ročno**, stene izkopa proti vodovodni cevi pa primerno zavarovati (vgraditev zagatnic).
4. Temelj zidu mora biti od vodovoda oddaljena najmanj 0,50 m, sam zid pa mora biti oddaljen najmanj 1,00 m.
5. Zunanja ureditev mora biti izvedena tako, da ne pride do škodljivih vplivov na vodovodne objekte in naprave ter omogoča nemoten dostop iz javnih površin za potrebe službe vzdrževanja in odčitavanja.
6. Investitor je dolžan obvestiti Rižanski vodovod Koper o pričetku del, naročiti zakoličbo obstoječega vodovoda in izvedbo morebitnih sond. Predstavnik Rižanskega vodovoda Koper bo nadzoroval vsa dela v varovalnem pasu vodovodnih naprav in podal zahteve, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati pri izvedbi del.
7. Predstavnik Rižanskega vodovoda Koper bo nadzoroval vsa dela v varovalnem pasu vodovodnih naprav in podal zahteve, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati pri izvedbi del.
8. Vse obstoječe vodovodne objekte (jaški, hidranti, cestne kape, itd.) je treba dvigniti na nov nivo ceste, steze oz. pločnika.

9. Rižanski vodovod Koper ne prevzame nikakršne odgovornosti v primeru poškodb predvidenega objekta z zunanjo ureditvijo zaradi loma, zaščite, vzdrževanja ali popravila obstoječega vodovoda.

II. Gradnja komunalne infrastrukture

1. Gradnja komunalne infrastrukture posega v varovalni pas javnega vodovodnega omrežja.
2. Križanja vodovoda z drugimi komunalnimi napravami oz. vzporedni potek ter odmiki od ostalih objektov morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih predpisov, normativov in določil Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper. Poleg tega se morajo izvesti tudi potrebni ukrepi s katerimi se zagotovi nemoteno vzdrževanje vodovodnih in ostalih komunalnih objektov in naprav, varnost vodovodnih objektov in naprav ter zdravstvena neoporečnost vode.

III. Splošne določbe

1. Za vsa morebitna odstopanja in spremembe projektne dokumentacije je treba zaprositi Rižanski vodovod Koper za novo mnenje ali projektne pogoje.
2. V primeru, da zaradi izvedbe del za predvideno gradnjo, nastane škoda na objektih in napravah Rižanskega vodovoda Koper, jo je investitor dolžan popraviti na lastne stroške. Predvideni poseg ne sme vplivati funkcionalnost vodovodnih objektov in naprav, na nemoteno vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav ter na varnost oskrbe in zdravstveno neoporečnost vode.
3. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Vodja tehnično razvojne službe
Korado Pucer

Vodja sektorja oskrbe s pitno vodo
Darij Križman

Situacija javnega vodovodnega omrežja Rižanski vodovod Koper d.o.o.

 Rižanski vodovod Koper	
Projektni pogoji št.	50-20/445
Datum	21.7.2020
Podpis	
za stranko za Rižanski vodovod Koper	



[illegible]