


| SIST 1013 | Uradni list RS 139/2004 in ISO 6790 | LEGENDA: znaki požarne varnosti |
|---|---|---|
| | | smer hoda |
| | | evakuacijski hod |
| | | požarna odpornost 15 min, E15,EI15 ali REI15 |
| | | požarna odpornost 30 min, E30,EI30 ali REI30 |
| | | požarna odpornost 60 min, E60,EI60 ali REI60 |
| | | požarna odpornost 90 min, E90 ali REI90 |
| | | požarna odpornost 120 min, EI120 ali REI120 |
| | | dimni sektor |
| | PS PC | požarni sektor, požarna celica |
| | | avtomatsko zapiranje vrat |
| | | dimotesna vrata |
| | | požarno zapirajoča vrat |
| | | požarna odpornost stebrov, R60 ali R90 |
| | | požarni ovir/pregrada/zavesa, požarna odpornost 30 minut in požarno zapirajoča vrat E30-C ali EI30-C |
| | | varovalna razsvetljava |
| | | rdeči gasilni aparat na prah |
| | | rdeči gasilni aparat na $CO_2$ |
| | | rdeči gasilni aparat na vodo |
| | | rdeči gasilni aparat na penо |
| | | notranji hidrantni priključek |
| | | sprinkler sistem |
| | | alarm |

| SIST 1013 | Uradni list RS 139/2004 in ISO 6790 | LEGENDA: znaki požarne varnosti |
|---|---|---|
| | | zunanji hidrantni priključek |
| | | rožni jaškelik polnca |
| | | avtomatsko javljanje požara |
| | | avtomatsko gašenje požara s plinom |
| | | avtomatsko gašenje požara s penо mešanico vode in pentin (lahka pena) |
| | | avtomatsko gašenje požara s penо (gašenje kahkijske rapa) |
| | | odvod dima po naravni poti |
| | | rezervoar vode za gašenje |
| | | črpalka za vodo za gašenje |
| | | dostopi za intervencijo |
| | dimna povišica | dimna povišica (površina in prosta 7m x 12m) |
| | | električna instalacija |
| | | glavni ventil za plin - plinska požarna pipa |
| | | nevarnost pred nevarnih snovi |
| | R | nosilnost |
| | E | celovitost |
| | I | toplotna izolativnost v pogojih standardnega požara |
| | C | samozapiranje |
| | S | omejeno puščanje dima |

**PRO** – PROJEKTIRANJE

RADIVOJ OSTROUŠKA s.p. – Kosovelova 12, 6210 Sežana

| | | | |
|---|---|---|---|
| **načrt** | NAČRT POŽARNE VARNOSTI | **vrsta projekta** | PZI |
| **objekt** | PLEZALNA STENA KOPER | | |
| **risba** | TLORIS | **merilo** | 1:125 |
| **investitor** | MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper | | |
| **odg.vodja proj.** | Andrej Mlakar univ. dipl. inž. arh ZAPS 0948 A | | |
| **odg.projektant** | Radivoj Ostrouška dipl. inž. grad. TP0753 | | |
| **št.projekta** | PV–28/2021 **datum** junij 2021 | **št. risbe** | 2 |